



检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司



报告日期: 2023年3月21日

注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202303037-1

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	襄垣县古韩镇南关村
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	0.5L(塑料瓶)×1、0.5L(袋)×1
受检单位	-----	样品编号	Y2303104
检测类别	委托检测	送样时间	2023 年 3 月 14 日
检测依据	GB5749—2006	送样人	杨叶
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2023. 3. 14~2023. 3. 16
主要检测仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪（03）、原子荧光仪（53）、离子色谱仪（78）		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。 		
检测环境	温度：20.0℃~25.0℃ 相对湿度：15%~40%RH		
签发人	马翔宇 2023 年 3 月 21 日	审核人	杨叶 2023 年 3 月 21 日
主检人	申燕妮 2023 年 3 月 21 日		
备注			
录入	徐立	校对	张慧萍 打印日期 2023 年 3 月 21 日

检 测 报 告 (续页)

报告编号: Y202303037-1

第 2 页, 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006 1.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006 2.1	NTU	0.329	1 水源与净水技术条件限制时为3	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006 3.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2006 4.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2006 1.1	CFU/mL	未检出	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 2.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
7	耐热大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 3.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
8	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2006 4.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
9	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 9.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
10	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 11.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
11	硝酸盐(以N计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2006 5.3	mg/L	2.36	10 地下水源限制时为20	合格
12	耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 1.1	mg/L	0.80	3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L 时为5	合格
13	铬(六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006 10.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006 6.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2006 8.1	mg/L	0.00014	0.001	合格
16	氨氮(以N计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006 9.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白



180413060402
有效期至2024年06月10日

报告编号: Y202303037-2



检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司



报告日期: 2023年3月21日

注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192



长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202303037-2

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	襄垣县瑞智烟酒
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	0.5L(塑料瓶)×1、0.5L(袋)×1
受检单位	----	样品编号	Y2303105
检测类别	委托检测	送样时间	2023 年 3 月 14 日
检测依据	GB5749—2006	送样人	杨叶
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2023. 3. 14~2023. 3. 16
主要检测仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪 (03)、原子荧光仪 (53)、离子色谱仪 (78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。 		
检测环境	温度：20.0℃~25.0℃ 相对湿度：15%~40%RH		
签发人	马翔宇 2023 年 3 月 21 日	审核人	徐立 2023 年 3 月 21 日
主检人	申燕妮 张慧萍 2023 年 3 月 21 日		
备注			
录入	徐立	校对	张慧萍
		打印日期	2023 年 3 月 21 日

检测报告 (续页)

报告编号: Y202303037-2

第 2 页 共 2 页



序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006 1.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006 2.1	NTU	0.380	1 水源与净水技术条件限制时为3	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006 3.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2006 4.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2006 1.1	CFU/mL	未检出	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 2.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
7	耐热大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 3.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
8	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2006 4.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
9	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 9.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
10	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 11.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2006 5.3	mg/L	4.36	10 地下水源限制时为 20	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 1.1	mg/L	0.72	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为5	合格
13	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006 10.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006 6.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2006 8.1	mg/L	0.00013	0.001	合格
16	氨氮 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006 9.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白



180413060402

有效期至2024年06月10日

报告编号: Y202303037-3



检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司



报告日期: 2023年3月21日

注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192



长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202303037-3

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	北关早晚点
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	0.5L(塑料瓶)×1、0.5L(袋)×1
受检单位	----	样品编号	Y2303106
检测类别	委托检测	送样时间	2023 年 3 月 14 日
检测依据	GB5749—2006	送样人	杨叶
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2023. 3. 14~2023. 3. 16
主要检测 仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪 (03)、原子荧光仪 (53)、离子色谱仪 (78)		
检测 结 论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。 		
检测环境	温度：20.0℃~25.0℃ 相对湿度：15%~40%RH		
签发人	冯翔宇 2023 年 3 月 21 日	审核人	徐立 2023 年 3 月 21 日
主检人	申燕妮 1 号慧泉 2023 年 3 月 21 日		
备 注			
录 入	徐立	校 对	张慧萍 打印日期 2023 年 3 月 21 日



检测报告（续页）

报告编号：Y202303037-3

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006 1.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006 2.1	NTU	0.276	1 水源与净水技术条件限制时为3	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006 3.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2006 4.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2006 1.1	CFU/mL	未检出	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 2.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
7	耐热大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 3.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
8	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2006 4.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
9	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 9.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
10	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 11.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
11	硝酸盐（以N计）	离子色谱法 GB/T5750.5-2006 5.3	mg/L	2.38	10 地下水源限制时为20	合格
12	耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 1.1	mg/L	0.64	3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为5	合格
13	铬（六价）	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006 10.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006 6.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2006 8.1	mg/L	0.00014	0.001	合格
16	氨氮（以N计）	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006 9.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白



180413060402
有效期至2024年06月10日

报告编号: Y202303037-4

检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司

报告日期: 2023年3月21日



注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

水质检测

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202303037-4

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	东关早点家和餐馆
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	0.5L(塑料瓶)×1、0.5L(袋)×1
受检单位	----	样品编号	Y2303107
检测类别	委托检测	送样时间	2023 年 3 月 14 日
检测依据	GB5749—2006	送样人	杨叶
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2023. 3. 14~2023. 3. 16
主要检测 仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪 (03)、原子荧光仪 (53)、离子色谱仪 (78)		
检测 结 论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。 		
检测环境	温度：20.0℃~25.0℃ 相对湿度：15%~40%RH		
签发人	冯翔宇 2023 年 3 月 21 日	审核人	徐立 2023 年 3 月 21 日
主检人	申燕妮 1 台 2023 年 3 月 21 日		
备 注			
录 入	徐立	校 对	张慧萍
		打印日期	2023 年 3 月 21 日

检测报告 (续页)

报告编号: Y202303037-4

第 2 页 共 2 页



序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006 1.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006 2.1	NTU	0.313	1 水源与净水技术条件限制时为3	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006 3.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2006 4.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2006 1.1	CFU/mL	未检出	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 2.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
7	耐热大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 3.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
8	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2006 4.2	CFU/100mL	0	不得检出	合格
9	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 9.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
10	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 11.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2006 5.3	mg/L	2.32	10 地下水源地限制时为 20	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 1.1	mg/L	0.72	3 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为5	合格
13	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006 10.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006 6.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2006 8.1	mg/L	0.00014	0.001	合格
16	氨氮 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006 9.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白