

# 检 测 报 告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司

报告日期: 2026 年 8 月 25 日



## 注 意 事 项

- 1、报告无本公司检测检验专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司检测检验专用章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202608051-1

第 1 页 共 2 页

|                        |                                            |      |                         |
|------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|
| 产品名称                   | 生活饮用水                                      | 采样地点 | 碑坡家户                    |
| 委托单位                   | 襄垣县疾病预防控制中心                                | 样品数量 | 2.5L(塑料壶)×1、0.5L(无菌袋)×1 |
| 受检单位                   | ----                                       | 样品编号 | Y2608108                |
| 检测类别                   | 委托检测                                       | 送样时间 | 2026 年 8 月 19 日         |
| 检测依据                   | GB5749—2022                                | 送样人  | 白雨蓉                     |
| 样品描述                   | 封装完好，液体                                    | 检测日期 | 2026.8.19~2026.8.21     |
| 主要检测<br>仪器设备<br>(管理编号) | 原子吸收仪(62)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)              |      |                         |
| 检测<br>结<br>论           | 该送检水样经检测，所检 16 项均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022。 |      |                         |
| 检测环境                   | 温度：23.0℃~27.0℃ 相对湿度：38%RH~78%RH            |      |                         |
| 签发人                    | 2026 年 8 月 19 日                            | 审核人  | 2026 年 8 月 25 日         |
| 主检人                    | 2026 年 8 月 25 日                            |      |                         |
| 备 注                    |                                            |      |                         |
| 录 入                    | 徐立                                         | 校 对  | 张慧萍                     |
|                        |                                            | 打印日期 | 2026 年 8 月 25 日         |



## 检测报告(续页)

报告编号：Y202608051-1

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 检测项目                          | 检测方法                                 | 单位        | 检测结果     | 标准限值   | 单项判定 |
|------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 1    | 色度                            | 铂-钴标准比色法<br>GB/T5750.4-2023 4.1      | 度         | <5       | 15     | 合格   |
| 2    | 浑浊度                           | 散射法-福尔马肼标准<br>GB/T5750.4-2023 5.1    | NTU       | 0.596    | 1      | 合格   |
| 3    | 臭和味                           | 嗅气和尝味法<br>GB/T5750.4-2023 6.1        | /         | 无        | 无异臭、异味 | 合格   |
| 4    | 肉眼可见物                         | 直接观察法<br>GB/T5750.4-2023 7.1         | /         | 无        | 无      | 合格   |
| 5    | 菌落总数                          | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 4.2         | MPN/mL    | 未检出      | 100    | 合格   |
| 6    | 总大肠菌群                         | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 5.3         | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出   | 合格   |
| 7    | 大肠埃希氏菌                        | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 7.3         | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出   | 合格   |
| 8    | 镉                             | 无火焰原子吸收分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 12.1 | mg/L      | <0.00050 | 0.005  | 合格   |
| 9    | 铅                             | 无火焰原子吸收分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 14.1 | mg/L      | <0.0025  | 0.01   | 合格   |
| 10   | 高锰酸盐指数<br>(以O <sub>2</sub> 计) | 酸性高锰酸钾滴定法<br>GB/T5750.7-2023 4.1     | mg/L      | 0.41     | 3      | 合格   |
| 11   | 硝酸盐(以N计)                      | 离子色谱法<br>GB/T5750.5-2023 8.3         | mg/L      | 2.47     | 10     | 合格   |
| 12   | 硫酸盐                           | 离子色谱法<br>GB/T5750.5-2023 4.2         | mg/L      | 109.7    | 250    | 合格   |
| 13   | 铬(六价)                         | 二苯碳酰二肼分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 13.1  | mg/L      | <0.004   | 0.05   | 合格   |
| 14   | 砷                             | 氢化物原子荧光法<br>GB/T5750.6-2023 9.1      | mg/L      | <0.0010  | 0.01   | 合格   |
| 15   | 汞                             | 原子荧光法<br>GB/T5750.6-2023 11.1        | mg/L      | <0.00010 | 0.001  | 合格   |
| 16   | 氨(以N计)                        | 纳氏试剂分光光度法<br>GB/T5750.5-2023 11.1    | mg/L      | <0.10    | 0.5    | 合格   |
| 以下空白 |                               |                                      |           |          |        |      |



# 检 测 报 告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司

报告日期: 2026 年 8 月 25 日





## 注 意 事 项

- 1、报告无本公司检测检验专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司检测检验专用章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

# 长治市慧泉水质检测有限公司

## 检 测 报 告

报告编号：Y202608051-2

第 1 页 共 2 页

|                    |                                            |      |                         |
|--------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|
| 产品名称               | 生活饮用水                                      | 采样地点 | 田园小区家户                  |
| 委托单位               | 襄垣县疾病预防控制中心                                | 样品数量 | 2.5L(塑料壶)×1、0.5L(无菌袋)×1 |
| 受检单位               | -----                                      | 样品编号 | Y2608109                |
| 检测类别               | 委托检测                                       | 送样时间 | 2026 年 8 月 19 日         |
| 检测依据               | GB5749—2022                                | 送样人  | 白雨蓉                     |
| 样品描述               | 封装完好，液体                                    | 检测日期 | 2026.8.19~2026.8.21     |
| 主要检测仪器设备<br>(管理编号) | 原子吸收仪(62)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)              |      |                         |
| 检测结论               | 该送检水样经检测，所检 16 项均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022。 |      |                         |
| 检测环境               | 温度：23.0℃~27.0℃ 相对湿度：38%RH~78%RH            |      |                         |
| 签发人                | 2026 年 8 月 25 日                            | 审核人  | 2026 年 8 月 25 日         |
| 主检人                | 2026 年 8 月 25 日                            |      |                         |
| 备 注                |                                            |      |                         |
| 录 入                | 徐立                                         | 校 对  | 张慧萍                     |
|                    |                                            | 打印日期 | 2026 年 8 月 25 日         |



# 检测报告（续页）

报告编号：Y202608051-2

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检测项目                           | 检测方法                                 | 单位        | 检测结果     | 标准限值   | 单项判定 |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 1  | 色度                             | 铂-钴标准比色法<br>GB/T5750.4-2023 4.1      | 度         | <5       | 15     | 合格   |
| 2  | 浑浊度                            | 散射法-福尔马肼标准<br>GB/T5750.4-2023 5.1    | NTU       | 0.352    | 1      | 合格   |
| 3  | 臭和味                            | 嗅气和尝味法<br>GB/T5750.4-2023 6.1        | /         | 无        | 无异臭、异味 | 合格   |
| 4  | 肉眼可见物                          | 直接观察法<br>GB/T5750.4-2023 7.1         | /         | 无        | 无      | 合格   |
| 5  | 菌落总数                           | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 4.2         | MPN/mL    | 未检出      | 100    | 合格   |
| 6  | 总大肠菌群                          | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 5.3         | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出   | 合格   |
| 7  | 大肠埃希氏菌                         | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 7.3         | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出   | 合格   |
| 8  | 镉                              | 无火焰原子吸收分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 12.1 | mg/L      | <0.00050 | 0.005  | 合格   |
| 9  | 铅                              | 无火焰原子吸收分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 14.1 | mg/L      | <0.0025  | 0.01   | 合格   |
| 10 | 高锰酸盐指数<br>(以 O <sub>2</sub> 计) | 酸性高锰酸钾滴定法<br>GB/T5750.7-2023 4.1     | mg/L      | 0.38     | 3      | 合格   |
| 11 | 硝酸盐 (以 N 计)                    | 离子色谱法<br>GB/T5750.5-2023 8.3         | mg/L      | 1.33     | 10     | 合格   |
| 12 | 硫酸盐                            | 离子色谱法<br>GB/T5750.5-2023 4.2         | mg/L      | 79.7     | 250    | 合格   |
| 13 | 铬 (六价)                         | 二苯碳酰二肼分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 13.1  | mg/L      | <0.004   | 0.05   | 合格   |
| 14 | 砷                              | 氢化物原子荧光法<br>GB/T5750.6-2023 9.1      | mg/L      | <0.0010  | 0.01   | 合格   |
| 15 | 汞                              | 原子荧光法<br>GB/T5750.6-2023 11.1        | mg/L      | <0.00010 | 0.001  | 合格   |
| 16 | 氨 (以 N 计)                      | 纳氏试剂分光光度法<br>GB/T5750.5-2023 11.1    | mg/L      | <0.10    | 0.5    | 合格   |

以下空白



# 检 测 报 告

产品名称：生活饮用水

委托单位：襄垣县疾病预防控制中心

检测类别：委托检测

单位名称：长治市慧泉水质检测有限公司

报告日期：2026 年 8 月 25 日





## 注 意 事 项

- 1、报告无本公司检测检验专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司检测检验专用章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

# 长治市慧泉水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号：Y202608051-3

第 1 页 共 2 页

|                |                                            |      |                         |
|----------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|
| 产品名称           | 生活饮用水                                      | 采样地点 | 五毛地摊火锅                  |
| 委托单位           | 襄垣县疾病预防控制中心                                | 样品数量 | 2.5L(塑料壶)×1、0.5L(无菌袋)×1 |
| 受检单位           | -----                                      | 样品编号 | Y2608110                |
| 检测类别           | 委托检测                                       | 送样时间 | 2026 年 8 月 19 日         |
| 检测依据           | GB5749—2022                                | 送样人  | 白雨蓉                     |
| 样品描述           | 封装完好，液体                                    | 检测日期 | 2026. 8. 19~2026. 8. 21 |
| 主要检测仪器设备(管理编号) | 原子吸收仪(62)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)              |      |                         |
| 检测结论           | 该送检水样经检测，所检 16 项均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022。 |      |                         |
| 检测环境           | 温度：23.0℃~27.0℃ 相对湿度：38%RH~78%RH            |      |                         |
| 签发人            | 邵翔宇 2026 年 8 月 19 日                        | 审核人  | 李江, 2026 年 8 月 25 日     |
| 主检人            | 邵翔宇                                        | 张慧萍  | 2026 年 8 月 25 日         |
| 备注             |                                            |      |                         |
| 录入             | 徐立                                         | 校对   | 张慧萍                     |
|                |                                            | 打印日期 | 2026 年 8 月 25 日         |



## 检测报告(续页)

报告编号: Y202608051-3

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 检测项目                          | 检测方法                                 | 单位        | 检测结果     | 标准限值   | 单项判定 |
|------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 1    | 色度                            | 铂-钴标准比色法<br>GB/T5750.4-2023 4.1      | 度         | <5       | 15     | 合格   |
| 2    | 浑浊度                           | 散射法-福尔马肼标准<br>GB/T5750.4-2023 5.1    | NTU       | 0.436    | 1      | 合格   |
| 3    | 臭和味                           | 嗅气和尝味法<br>GB/T5750.4-2023 6.1        | /         | 无        | 无异臭、异味 | 合格   |
| 4    | 肉眼可见物                         | 直接观察法<br>GB/T5750.4-2023 7.1         | /         | 无        | 无      | 合格   |
| 5    | 菌落总数                          | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 4.2         | MPN/mL    | 未检出      | 100    | 合格   |
| 6    | 总大肠菌群                         | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 5.3         | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出   | 合格   |
| 7    | 大肠埃希氏菌                        | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 7.3         | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出   | 合格   |
| 8    | 镉                             | 无火焰原子吸收分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 12.1 | mg/L      | <0.00050 | 0.005  | 合格   |
| 9    | 铅                             | 无火焰原子吸收分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 14.1 | mg/L      | <0.0025  | 0.01   | 合格   |
| 10   | 高锰酸盐指数<br>(以O <sub>2</sub> 计) | 酸性高锰酸钾滴定法<br>GB/T5750.7-2023 4.1     | mg/L      | 0.49     | 3      | 合格   |
| 11   | 硝酸盐(以N计)                      | 离子色谱法<br>GB/T5750.5-2023 8.3         | mg/L      | 1.25     | 10     | 合格   |
| 12   | 硫酸盐                           | 离子色谱法<br>GB/T5750.5-2023 4.2         | mg/L      | 79.7     | 250    | 合格   |
| 13   | 铬(六价)                         | 二苯碳酰二肼分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 13.1  | mg/L      | <0.004   | 0.05   | 合格   |
| 14   | 砷                             | 氢化物原子荧光法<br>GB/T5750.6-2023 9.1      | mg/L      | <0.0010  | 0.01   | 合格   |
| 15   | 汞                             | 原子荧光法<br>GB/T5750.6-2023 11.1        | mg/L      | <0.00010 | 0.001  | 合格   |
| 16   | 氨(以N计)                        | 纳氏试剂分光光度法<br>GB/T5750.5-2023 11.1    | mg/L      | <0.10    | 0.5    | 合格   |
| 以下空白 |                               |                                      |           |          |        |      |





240413060402  
有效期至2030年06月26日

报告编号：Y202608051-4

# 检测报告

产品名称：生活饮用水

委托单位：襄垣县疾病预防控制中心

检测类别：委托检测

单位名称：长治市慧泉水质检测有限公司

报告日期：2026年8月25日



## 注 意 事 项

- 1、报告无本公司检测检验专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司检测检验专用章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202608051-4

第 1 页 共 2 页

|                |                                            |      |                         |
|----------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|
| 产品名称           | 生活饮用水                                      | 采样地点 | 西关家户                    |
| 委托单位           | 襄垣县疾病预防控制中心                                | 样品数量 | 2.5L(塑料壶)×1、0.5L(无菌袋)×1 |
| 受检单位           | ----                                       | 样品编号 | Y2608111                |
| 检测类别           | 委托检测                                       | 送样时间 | 2026 年 8 月 19 日         |
| 检测依据           | GB5749—2022                                | 送样人  | 白雨蓉                     |
| 样品描述           | 封装完好，液体                                    | 检测日期 | 2026.8.19~2026.8.21     |
| 主要检测仪器设备(管理编号) | 原子吸收仪(62)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)              |      |                         |
| 检测结论           | 该送检水样经检测，所检 16 项均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022。 |      |                         |
| 检测环境           | 温度：23.0℃~27.0℃ 相对湿度：38%RH~78%RH            |      |                         |
| 签发人            | 邵芳 2026 年 8 月 24 日                         | 审核人  | 白雨蓉 2026 年 8 月 25 日     |
| 主检人            | 王芳明                                        | 张慧萍  | 2026 年 8 月 25 日         |
| 备注             |                                            |      |                         |
| 录入             | 徐立                                         | 校对   | 张慧萍                     |
|                |                                            | 打印日期 | 2026 年 8 月 25 日         |



## 检测报告(续页)

报告编号：Y202608051-4

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 检测项目                          | 检测方法                                 | 单位        | 检测结果     | 标准限值   | 单项判定 |
|------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 1    | 色度                            | 铂-钴标准比色法<br>GB/T5750.4-2023 4.1      | 度         | <5       | 15     | 合格   |
| 2    | 浑浊度                           | 散射法-福尔马肼标准<br>GB/T5750.4-2023 5.1    | NTU       | 0.382    | 1      | 合格   |
| 3    | 臭和味                           | 嗅气和尝味法<br>GB/T5750.4-2023 6.1        | /         | 无        | 无异臭、异味 | 合格   |
| 4    | 肉眼可见物                         | 直接观察法<br>GB/T5750.4-2023 7.1         | /         | 无        | 无      | 合格   |
| 5    | 菌落总数                          | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 4.2         | MPN/mL    | 未检出      | 100    | 合格   |
| 6    | 总大肠菌群                         | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 5.3         | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出   | 合格   |
| 7    | 大肠埃希氏菌                        | 酶底物法<br>GB/T5750.12-2023 7.3         | MPN/100mL | 未检出      | 不应检出   | 合格   |
| 8    | 镉                             | 无火焰原子吸收分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 12.1 | mg/L      | <0.00050 | 0.005  | 合格   |
| 9    | 铅                             | 无火焰原子吸收分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 14.1 | mg/L      | <0.0025  | 0.01   | 合格   |
| 10   | 高锰酸盐指数<br>(以O <sub>2</sub> 计) | 酸性高锰酸钾滴定法<br>GB/T5750.7-2023 4.1     | mg/L      | 0.53     | 3      | 合格   |
| 11   | 硝酸盐(以N计)                      | 离子色谱法<br>GB/T5750.5-2023 8.3         | mg/L      | 2.63     | 10     | 合格   |
| 12   | 硫酸盐                           | 离子色谱法<br>GB/T5750.5-2023 4.2         | mg/L      | 117.2    | 250    | 合格   |
| 13   | 铬(六价)                         | 二苯碳酰二肼分光光度法<br>GB/T5750.6-2023 13.1  | mg/L      | <0.004   | 0.05   | 合格   |
| 14   | 砷                             | 氢化物原子荧光法<br>GB/T5750.6-2023 9.1      | mg/L      | <0.0010  | 0.01   | 合格   |
| 15   | 汞                             | 原子荧光法<br>GB/T5750.6-2023 11.1        | mg/L      | <0.00010 | 0.001  | 合格   |
| 16   | 氨(以N计)                        | 纳氏试剂分光光度法<br>GB/T5750.5-2023 11.1    | mg/L      | <0.10    | 0.5    | 合格   |
| 以下空白 |                               |                                      |           |          |        |      |

